

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

368882 РД с. Таловка ул. Советская – 103, e-mail: talshol05@mail.ru

Приказ № 50 - од

по МКОУ «Таловская СОШ»

от 25.08.2023 г.

«О внесении изменений в инструкцию о мерах пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и помещениях МКОУ «Таловская СОШ» и на прилегающих к ним территориях»

В соответствии с пунктами 2, 392–394 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479, в целях актуализации локальных актов МКОУ «Таловская СОШ», содержащих требования пожарной безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в инструкцию о мерах пожарной безопасности в зданиях, сооружениях и помещениях МКОУ «Таловская СОШ» и на прилегающих к ним территориях (далее – Инструкция), утвержденную директором МКОУ «Таловская СОШ» от 25.08.2023 г., следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 Инструкции изложить в следующей редакции:

«2.3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию в здание школы

2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию школы необходимо:

- соблюдать проектные решения;
- обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;
- надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;
- следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения,
- локализации и тушения пожара.

2.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект запрещено:

- запирать и вешать замки на двери эвакуационных выходов;

